РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СМОЛЯН

ИНФОРМАЦИЯ

относно проведен мониторинг на питейната вода в област Смолян
за периода **01.08.2025 г. – 17.08.2025 г.**
и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – **5 броя** (гр. Рудозем, с. Малка Арда, с. Вълчан дол, с. Гълъбово, община Баните и с. Осиково, община Девин. Причини – намалени водни количества и дебит на водоизточниците, поради продължителното засушаване и нерегламентирано ползване на водата. Режимът е за не повече от 8 часа за денонощие). Към момента режимът е отменен в гр. Рудозем и с. Малка Арда.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08.2025 г. – 17.08.2025 г. – **11 броя.**
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – **9 броя.**
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – **2 проби** не отговарят по микробиологични показатели – от гр. Чепеларе и ведомствено водоснабдяване „Забатско". РЗИ – Смолян издаде предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби вода. Взети са контролни проби вода от с. Жребово, с. Кестен, с. Борие, с. Арда, с. Горна Арда и ведомствени водоснабдявания „Бодлака" и „Дългото блато", които отговарят на нормативните изисквания.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – **няма.**
6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели - **няма.**
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – **няма.**
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели - **няма.**
9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – **4 броя.**
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – **няма.**
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.08.2025 г. – 17.08.2025 г. – **11**. От тях: ентероколит – **9**, колиентерит - 0, вирусен хепатит А - 0, вирусен хепатит Е - **1** , шигелоза - 0, салмонелоза – **1**, ротавирусен гастроентерит – 0.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – **няма.**
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
    - Предписания – **2 броя.**
    - Актове – **няма.**
    - Заповеди – **няма.**